

**Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene  
(§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)**

Netz und Umspannebene	Höchst-entnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW	Zeitpunkt*	Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh	Last- gang
Netzebene MS	6.745	08.01.19 08:15	24.146.357	xls
Umspannebene MS/NS	3.785	22.01.19 17:45	12.469.353	xls
Netzebene NS	3.665	22.01.19 17:45	12.019.776	xls
*) Beginn der Viertel Stunde				
Stand: 01.04.2020				